

CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG AN QUẬN TÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA
VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

Hôm nay, hồi 09 giờ 00 ngày 08 tháng 8 năm 2024. Tại **TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM**

Địa chỉ: 14-16 Trần Văn Ôn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm:

Đại diện: Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Tân Phú

- Ông: Thiếu tá Hà Thanh Phương - Chức vụ: Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC &CNCH

- Ông: Thiếu tá Phan Văn Anh Thi - Chức vụ: Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC &CNCH

Đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với: **TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM**

Đại diện là:

- Ông: Trần Trọng Khiêm - Chức vụ: Hiệu trưởng

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau

Thực hiện kế hoạch số 3807/KH-CATP-PCCC ngày 02/8/2024 của Công an quận Tân Phú về việc kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với các cơ sở trên địa bàn quận Tân Phú. Nay đoàn tiến hành kiểm tra và có ghi nhận sau:

I. Phần trình bày của cơ sở

1. Cơ sở có tổ chức công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

2. Cơ sở sẵn sàng tiếp thu ý kiến chỉ đạo về PCCC của cơ quan chuyên môn, kịp thời khắc phục các thiếu sót về công tác PCCC&CNCH theo quy định.

II. Phần kiểm tra hồ sơ

1. Cơ sở có xây dựng và cập nhật hồ sơ theo dõi, quản lý về công tác PCCC của cơ sở theo quy định. Trong đó có: quyết định thành lập đội PCCC cơ sở (có danh sách kèm theo), bảng thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy.

2. Nhà trường đã mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định (hết hạn vào ngày 30/12/2024).

3. Nhà trường đã xây dựng phương án chữa cháy mẫu PC17 Thông tư 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an.

4. Nhà trường đã đo điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét cho công trình, ngày đo gần nhất 24/8/2023 do Công ty cổ phần kiểm định và thí nghiệm điện Miền Nam cấp.

III. Phần kiểm tra thực tế

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận:

1. Kiểm tra quy mô, kiến trúc công trình

Cơ sở không thay đổi so với lần kiểm tra trước.

2. Kiểm tra việc ban hành và niêm yết nội quy, quy định về PCCC và CNCH tại cơ sở

Cơ sở có ban hành và niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở theo quy định.

3. Về điều kiện thoát nạn

- Cơ sở có 02 cửa chính cùng hướng ra đường Trần Văn Ôn. Lối đi lại thông thoáng tại thời điểm kiểm tra.

- Đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit trên lối thoát nạn tại thời điểm kiểm tra còn hoạt động bình thường.

-. Tại thời điểm kiểm tra hành lang, cầu thang thông thoáng không có vật cản trở thoát nạn.

4. Về hệ thống, phương tiện PCCC

- Kiểm tra các phương tiện PCCC: Bình chữa cháy các loại qua kiểm tra xác xuất 10 bình chữa cháy, đồng hồ áp lực kim chỉ vạch xanh bình còn sử dụng được.

- Kiểm tra thử hệ thống chữa cháy vách tường, máy bơm chữa cháy ghi nhận hệ thống hoạt động được. Các hộp chữa cháy vách tường có đầy đủ vòi lảnh.

5. Về hệ thống điện

- Nguồn điện: Dây dẫn điện được đi âm tường và đi trong ống nhựa, các thiết bị tiêu thụ điện được không chế chung bằng thiết bị đóng ngắt tự động (aptomat).

- Nhà trường đã đo điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét cho công trình, ngày đo gần nhất 24/8/2023 do Công ty cổ phần kiểm định và thí nghiệm điện Miền Nam cấp.

6. Kiểm tra lực lượng PCCC tại chỗ

Lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở gồm 15 người, qua kiểm tra nhân viên đội PCCC biết thao tác sử dụng và đã được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC 15/15 đội viên.

7. Về bố trí vật tư, hàng hoá

- Vật tư bàn, ghế, được sắp xếp, bố trí gọn gàng trong các lớp học và văn phòng làm việc.

IV. Phần kiến nghị, hướng dẫn

Để đảm bảo an toàn về PCCC & CNCH đối với cơ sở và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, đoàn kiểm tra hướng dẫn thực hiện một số kiến nghị sau:

1. Duy trì công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (*Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên*).

2. Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy thường xuyên, định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan Công an quận Tân Phú (Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 16

Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định *(Thời gian thực hiện: Thực hiện định kỳ 06 tháng/01 lần)*

3. Hệ thống điện tại cơ sở phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng theo đúng quy định tại quy chuẩn QCVN 12:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình công cộng *(Thực hiện duy trì thường xuyên)*

4. Duy trì việc bố trí sắp xếp hàng hóa, vật liệu dễ cháy cách nguồn nhiệt, nguồn lửa, thiết bị điện, ổ cắm điện đảm bảo khoảng cách trên 0,5m. *(Thực hiện nghiêm)*

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và quy định tại Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 và Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định. *(Thời gian thực hiện: Thực hiện trong năm 2024)*

6. Tiến hành đo điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét định kỳ không quá một (01) năm theo quy định tại TCVN 9385:2012.

7. Khi có sự thay đổi trong công tác PCCC, lãnh đạo cơ sở phải thông báo ngay cho cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH biết để được hướng dẫn theo quy định. *(Thực hiện nghiêm túc)*.

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2024, gồm 03 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
ĐƯỢC KIỂM TRA**

**ĐẠI DIỆN
CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN**

**ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Trọng Khiêm

Hà Thanh Phương